



# 中国国家强制性产品认证证书

编号: 2021312307000204

委托人	HKC Co., Ltd.
地址	26, Emtibeui 28-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, 15119, Republic of Korea
生产者	HKC Co., Ltd.
地址	26, Emtibeui 28-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, 15119, Republic of Korea
生产企业	HKC Co., Ltd.
生产地址	26, Emtibeui 28-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, 15119, Republic of Korea
产品名称	角行程电动执行器
型号规格	HQ-006
防爆标志	Ex db IIB T4 Gb
依据标准	GB/T3836.1-2021, GB/T3836.2-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2021 年 04 月 23 日

颁发日期: 2023 年 03 月 13 日

有效期至: 2026 年 04 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com  
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025614



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312307000204

第 1 页 共 1 页

## 产品相关信息:

### 1、本证书覆盖产品如下:

- HQ-006 110 / 220V AC 1Ph 60/50Hz, 24 V AC/DC

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件:

- 不允许修理隔爆接合面。

- 使用环境温度: -20℃...+60℃。

- 外壳上按照认证图纸规定的电缆引入口, 应安装获得 CCC 认证且与使用环境相适应的防爆电缆引入装置。未使用的引入口应使用获得 CCC 认证且与使用环境相适应的防爆堵头。

- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2103C019, CQST2103C019/01

- 工厂检查报告: CN2021Q010126

### 4、证书变更信息:

- 2023 年 03 月 13 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2023 年 03 月 13 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)